

监理检查记录表

工程名称: 南京中建五洲工程装备有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-004

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月31日	检查地点	1期、2期、3期屋面厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要对现场安全、及现场施工质量的情况检查		
存在问题	1、因天气热,现场施工人员衣服穿戴不符合要求,赤膊、不系衣服扣子。 2、3期2#厂房的导轨安装个别部位不符合要求。 3、2期1#厂房在导轨安装时,未认真看图纸,导致部分安装出现问题		
整改要求	1、要求现场施工负责人加强现场的施工管理 2、要求3期施工负责人对存在问题及时进行整改。 3、现场监督让2期施工负责人进行整改。		
检查人	胡平	施工项目部 签收人/日期	邓国超
整改情况	已整改 整改负责人: 邓国超 日期 2017.6.1		
复查意见	目前上述存在的问题已整改。 复查人: 胡平 日期 2017.6.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

