

监理检查记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—006

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月14日	检查地点	1期、2期、3期屋面厂房
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是2期2#厂房导轨安装；1期1#厂房夹具整改；1期小厂房导轨安装。		
存在问题	1、 在检查2期1#厂房时发现，夹具与导轨之间的螺丝未拧紧，有松动现象。 2、 3期导轨安装验收时，夹具未紧固，有松动现象。 3、 现场采光棚周围的安全警戒线隔断的未及时处理。		
整改要求	1、 要求施工单位严格管理在施工中存在的质量问题，认真做自检自查，对施工中存在的问题及时进行整改。 2、 重新对警戒线进行设置。		
检查人	李海平. 梁兆亮	施工项目部 签收人/日期	张可超 2017.6.14
整改情况	1. 发现存在螺丝未拧紧现象立刻安排人员整改并全部检查。 2. 3期夹具未紧固已在整改。 3. 梁兆亮用安全警戒线做好警示标志。 整改负责人：张可超 日期 2017.6.14		
复查意见	2期存在的问题已整改。 3期目前正在整改。 复查人：李海平 日期 2017.6.15		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

