

监理检查记录表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-014

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是 1、2、3 期施工现场安全、质量检查		
存在问题	1、屋面部分区域的纸板未及,雨水沟垃圾未清理。 2、个别施工人员在施工过程中有吸烟现象。 3、组件与组件之间的缝隙没有标准尺寸。 4、现场施工时个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	1、要求施工单位及时把屋面垃圾清理完成。 2、对现场施工人员进行安全交底,禁止在屋面吸烟。 3、组件安装时必须要与设计图纸相符,禁止擅自更改尺寸。		
检查人	赵子平 孙晓宇	施工项目部 签收人/日期	2017.11.8
整改情况	已整改 整改负责人: 潘小雷 / 日期: 2017.11.9		
复查意见	整改完毕 复查人: 赵子平 / 日期: 2017.11.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建