

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 007

|           |                                                                                                |  |                 |              |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|--|
| 施工单位      | 泰州敬通电力工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州恒通电力工程有限公司 |  |
| 检查时间      | 2017年04月11日                                                                                    |  | 检查地点            | 仓库加工         |  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |              |  |
| 施工及检查情况简述 | 工人在仓库进行加工,安全问题尤为重要,监理对仓库内安全防范进行专项检查。                                                           |  |                 |              |  |
| 存在问题      | 仓库内没有灭火器材。                                                                                     |  |                 |              |  |
| 整改要求      | 要求在仓库内最少加3瓶灭火器。                                                                                |  |                 |              |  |
| 检查人       | 常庆斌                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张强 2017.4.11 |  |
| 整改情况      | 已在仓库内加了3瓶灭火器。<br>整改负责人: 张强 日期: 2017.4.13                                                       |  |                 |              |  |
| 复查意见      | 已整改完毕。<br>复查人: 日期: 2017.4.13                                                                   |  |                 |              |  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。