

监理检查记录表

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHHL-YLXY-006

施工单位	河北创能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.5.10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、桥架内电缆 2、逆变器、汇流箱		
存在问题	1、桥架内电缆线摆放凌乱 2、逆变器、汇流箱未贴编号		
整改要求	1、桥架内电缆要求摆放整齐 2、逆变器、汇流箱贴好编号		
检查人	朱有敏	施工项目部 接收人/日期	孙静 2017.5.10
整改情况	已整改 整改负责人: 孙静 日期: 2017.5.13		
复查意见	已整改 复查人: 朱有敏 日期: 2017.5.18		