监理检查记录表

工程名称：河北以岭药业1.55384MWp分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-YLYY-008

施工单位	河北筑设工程有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.6.10	检查地点	施工现场
检查类型	☑巡视　　□定期	□专项	
施工及检查情况简述	1、 饮品车间、固体制剂车间1#4电缆线线		
存在问题	1、个别MC4接头未能固到位		
整改要求	1、 按照组件安装要求MC4应能固到位		
检查人	朱有敏	施工项目部签收人日期	孙晓飞 2017.6.10
整改情况	已整改 整改负责人：孙晓飞　日期 2017.6.12		
复查意见	已整改 复查人：朱有敏　日期 2017.6.12		