

监理检查记录表

编号: ZHJL-YLYY-009

工程名称: 石家庄以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	河北筑能工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场 地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、现场安全文明控制 2、安全体系及实施检查 3、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工材料随处摆放。 2、临时用电乱拉乱接 3、施工现场人员未戴安全帽。 4、现场生活垃圾未及时处理		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请于 3 天之 内进行整改,并让监理复检		
检查人	朱有敏	施工项目部 签收人/日期	王明敏 2017.6.20
整改情况	已整改 整改负责人:王明敏 日期:2017.6.21		
复查意见	已整改 复查人:朱有敏 日期:2017.6.21		