

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号: CZZH-02

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.22	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要针对现场零时用电、线路保护等各项问题		
存在问题	1、到搅拌机的电源线今天必须埋地敷设。 2、切割机上用铁丝绑扎的电源线今天进行整改。 3、做好现场材料、设备的防盗工作。 4、材料、设备卸货时注意安全,防止事故发生。 5、要做好材料到货的成品保护。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	王琰 赵磊	施工项目部 签收人/日期	王琰 2017.04.23
整改情况	已整改 整改负责人: 王琰 2017.4.24 期		
复查意见	约复查, 已整改。  复查人: 王琰 2017.4.24 日期		