





监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：001

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员安全意识薄弱，施工前班组未进行班前安全教育。 2、施工过程中工人将施工用品放置于组件之上。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 4、采光带未做安全防护。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人:  日期: 2017.04.24		
复查意见	复查人:  日期: 2017.04.24		