

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程



施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	正德电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.15		检查地点	G24
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、G7、G7+1 所使用的地脚螺栓螺帽与图纸设计规范不符; 2、G7 部分接地埋深不符合图纸设计规范。			
整改要求	以出具通知单 008			
检查人	曹志新	施工项目部 签收人/日期	王绍杰 17.7.15	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			