

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程



施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	森源正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.25		检查地点	G24
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	G4+1、G5 接地网焊接、敷设深度、敷设直线度不符合设计图纸规范			
整改要求	以出具通知单 006			
检查人	曾志新	施工项目部 签收人/日期	王强杰 17.6.25	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			