

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 3 日 上午 10 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架下屋面段安装		
存在问题	1、个别工人未带安全帽; 2、高空作业未拉警戒线, 悬挂安全警示标牌; 3、桥架安装过程中不时有工具材料掉落。		
整改要求	就高空作业下发监理工作联系单, 编号为 QDXM-20170603-005		
检查人	史朝	施工项目部 签收人/日期	方勇 6.3
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 方勇 日期 6.4		
复查意见	还需继续整改完善。 复查人: 史朝 日期 6.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。