

监理巡视检查记录表

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 28 日	检查地点	扬中天宇光伏系统有限公司江苏成 城电气有限公司 1.5MW 光伏发电项 目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	施工部位：脚手架搭设 检查情况简述：检查脚手架搭设是否安装规范实施，安全警示是否设置		
存在问题	1、脚手架外围未做防护网 2、脚手架两边未安装斜撑 3、现场未安装警示标语及标牌		
整改要求	1、严格安装脚手架搭设规范，对脚手架进行防护网搭设 2、对脚手架进行斜撑安装 3、现场安装警示标语及标牌		
检查人	田大超	施工项目部 签收人/日期	2017 年 04 月 28 日
整改情况	合格 整改负责人：黄东 日期 2017.4.30		
复查意见	田大超合格 复查人：田大超 日期 2017.4.30		