

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017. 05. 05	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、1#屋面组件安装 5%，2#屋面支架安装 15% 2、1#、2#箱逆变构造柱浇筑		
存在问题	发现一人搬运组件现象。		
整改要求	按照组件安装技术要求，组件搬运时必须 2 人搬运，严禁 1 人搬运。		
检查人	李波	施工项目部 签收人/日期	明德振 2017.05.05
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德 日期：2017.05.05		
复查意见	已整改完毕 复查人：李波 日期：2017.05.06		