

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-011

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017. 05. 26	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	为认真落实国家安全文明施工要求及业主要求的安全生产工作精神，结合春季特点，决定在全站区域内全面开展安全生产大检查，确保年度安全生产目标实现，监理项目部主要检查以下要点： 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况； 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求；		
存在问题	1、现场随处散落组件包装纸，下班后扔未见清理。 2、屋顶组件随意堆放，个别易产生组件表面损坏。 3、下班后未对材料及时归拢且放置组件面板上。		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	王志茂	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.26		
复查意见	已整改完毕 复查人：王志茂 日期：2017.05.27		