

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-013

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017. 05. 29	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1#厂房加固件螺栓拧紧		
存在问题	1#厂房加固件螺栓拧紧，螺栓露丝满足规范要求，发现个别螺栓未带垫片		
整改要求	按照设计要求设置螺栓		
检查人	王志成	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.29		
复查意见	已整改完毕 复查人：王志成 日期：2017.05.30		