



监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-017

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017.06.02	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	预制仓内接线		
存在问题	发现预制仓内开关柜二次线较乱未固定		
整改要求	按照设计要求可靠固定预制仓内开关柜二次线。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2017.06.02		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.06.03		