

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-006

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.17	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面桥架组装		
存在问题	2#屋面桥架组装，于设计要求不一致。		
整改要求	按照设计要求安装 2#屋面桥架，请于设计沟通出具设计变更。		
检查人	李波	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.17		
复查意见	已整改完毕 复查人：李波 日期：2017.05.18		