

监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-13

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 17 日	检查地点	拉丝车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组串开路电压检测。		
存在问题	部分组串开路电压检测没有电压。		
整改要求	MC4 接头制做连接牢固、可靠，电压测试结果满足设计要求。		
检查人	夏志远	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.06.17
整改情况	已安排电气人员检查问题光伏组串，均为 MC4 接头连接不牢固、可靠，整改后自检合格。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.06.17		
复查意见	经复查，检测开路电压符合设计要求。  复查人：夏志远 日期：2017.06.17		