



监理检查记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：005

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目 630 安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 二次接点、电缆接头有无过热 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 电力设备及电缆是否靠近热源，临时用电链接是否牢固可靠。		
存在问题	二期预制仓临时用电电缆线过路未做保护，车辆来回碾压，有漏电伤人危险 设备接地扁铁焊接点未配备灭火器		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2017.6.15		
复查意见	今日已完成整改 复查人:  日期: 2017.6.15		