

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 002

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.16	检查地点	光伏 4 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ V 专项		
施工及检查情况简述	对光伏 4 区进行安全检查检查。检查人员: 监理 贾东生		
检查结果	1、施工现场临时用电线路凌乱。 2、个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	对以上问题要求尽快进行整改。		
检查人	贾东生 2018. 4. 16	施工项目部 签收人/日期	韩挺松 2018. 4. 16
整改情况	已整改 整改负责人: 韩挺松 日期: 2018. 4. 16		
复查意见	已整改 复查人: 贾东生 日期: 2018. 4. 16		

