

监理检查记录表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号：012

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.14	检查地点	2#T三乙
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查扁铜焊接、接地极、电缆敷设等		
存在问题	1. 光伏区查有一处接地极没有达到规范要求 2. 部分电缆有漏达到同一规范要求。		
整改要求	1. 现场整改，立即把接地极进行整改 2. 焊接时注意达到扁铜的工作。 3. 在敷设电缆时先铺砂。		
检查人	李中	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	在监理单位进入施工现场检查扁铜焊接 同防腐接地极，电缆敷设等符合要求。 整改负责人：刘明亮 日期 2017.8.15		
复查意见	基本符合要求，同意下道工序 复查人：李中 日期 2017.8.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建