




监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-007

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.13	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场已经施工完成，进行并网前安全隐患检查： 1、对箱逆变及预制舱终端接线检查，看是否存在未压紧现象 2、对电缆防火封堵进行排查，看是否有封堵不严实存在 3、检查电器配电间外有无安全警示标志 4、检查灭火器出厂合格证及相关证书 5、对屋面光伏组件有无安全通道进行检查 6、对汇流箱内保险丝，熔断器等保护电气看是否有接线不良现象		
存在问题	发现箱逆变内灭火器过期		
整改要求	现场要求总包更换灭火器		
检查人	孙攀、王煜轩、余华平	施工项目部 签收人/日期	 2017.6.16
整改情况	 整改负责人：  日期：2017.6.19		

复查意见	已整改 复查人: 孙 斌 日期: 2017.6.19
------	--

