



监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-016、

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.05	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽 2、临时用电电线裸露在外		
整改要求	1、要求进行安全教育，佩戴安全帽 2、对裸露线头绑扎		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.5.5
整改情况	1. 已对员工进行教育并佩戴安全帽。 2. 对裸露电线用绝缘胶布绑扎。 整改负责人:  日期: 2017.5.5		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.5.5		