

监理检查记录表

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号: JXM13-017

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.12	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、预制舱振捣人员未佩戴绝缘手套 2、部分汇流箱未封堵完全		
整改要求	1、要求振捣人员必须配电绝缘手套 2、对未封堵部分进行重新封堵		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.5.12
整改情况	1. 已佩戴绝缘手套 2. 对未封堵部分已重新封堵 整改负责人:  日期: 2017.5.13		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.5.13		