




## 监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-018

|           |                                                                                                                              |                 |                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 山东福源设备安装有限公司                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                  |
| 检查时间      | 2017.05.19                                                                                                                   | 检查地点            | 光伏场区                                                                                            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                               |                 |                                                                                                 |
| 施工及检查情况简述 | 现场安全检查                                                                                                                       |                 |                                                                                                 |
| 存在问题      | 屋面部分槽盖封堵不实存在缝隙容易进水                                                                                                           |                 |                                                                                                 |
| 整改要求      | 对电缆槽重新封堵                                                                                                                     |                 |                                                                                                 |
| 检查人       |                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2017.5.19 |
| 整改情况      | 对电缆槽重新封堵严实<br><br>整改负责人:  日期: 2017.5.20 |                 |                                                                                                 |
| 复查意见      | 整改合格<br><br>复查人:  日期: 2017.5.20         |                 |                                                                                                 |

