


监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-019

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.27	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、逆变其中发现一瓶灭火器过期 2、发现两人未佩戴安全帽		
整改要求	1、要求立即更换灭火器 2、对人员进行教育，立即配带安全帽		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.5.27
整改情况	1、重新购买灭火器 2、对人员进行教育要求配带安全帽 整改负责人:  日期: 2017.5.29		
复查意见	验收合格 复查人:  日期: 2017.5.29		

