




监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-020

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.11	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、现场存在无管理人员监督现象 2、个别二次电缆与盘柜内照明距离过近		
整改要求	1、对现场监督管理人员进行教育，要求现场必须有人监工 2、对电缆重新绑扎		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.11
整改情况	对电缆重新绑扎，距照明设备已加防护 整改负责人:  日期: 2017.6.11		
复查意见	复查人:  日期: 2017.6.11		

