




监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-021

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.28	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、预制舱内安全用具缺少厂家检查报告 2、安全警示牌悬挂不规范		
整改要求	1、要求厂家出具检查报告 2、对安全警示牌重新按照要求悬挂		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.28
整改情况	1. 已要求厂家出具报告. 现已回复整改 2. 对警示牌重新悬挂 整改负责人:  日期: 2017.6.28		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.6.28		