

监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-001

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.27	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、所有组件支架及箱逆变已经安装完成，现场目前停工		
存在问题	1、屋面临边防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	要求施工方做好临边防护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.4.27
整改情况	已做临边防护 整改负责人：  日期：2017.5.1		
复查意见	  复查人：  日期：2017.5.1		