


监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-002

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.5	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、预制舱垫层浇筑施工		
存在问题	1、个别施工人员为佩戴安全帽 2、振捣人员未带绝缘手套 3、现场存在振捣不均匀		
整改要求	1、现场要求施工人员正确佩戴安全防护用品 2、要求垫层均匀振捣		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.5.5.
整改情况	1. 人员已进行安全教育 2. 所有人员必须正确佩戴防护用品 3. 不均匀区域已进行重新振捣 整改负责人:  日期: 2017.5.6		
复查意见	  日期: 2017.5.6		