

监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-008

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.20	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 监理初检缺陷整改检查		
存在问题	发现个别防火封堵未完全封堵		
整改要求	现场要求重新封堵		
检查人	孙慧	施工项目部 签收人/日期	李刚 2017.6.20
整改情况	已安排重新封堵 整改负责人 李刚 日期： 2017.6.21		
复查意见	整改合格 复查人： 孙慧 日期： 2017.6.21		