


监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-011

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.29	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	并网前现场巡视检查，		
存在问题	预制舱底部控制电缆未绑扎，随意摆放		
整改要求	要求施工方对电缆绑扎，保证顺直平整		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.29
整改情况	对电缆用扎带进行绑扎 整改负责人:  日期: 2017.6.29		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.6.29 		