

监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：JXM13-013

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.08	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员现场消缺		
存在问题	巡视屋面检查发现接地扁铁个别部位未焊接到头		
整改要求	要求施工人员增加扁铁重新焊接		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.8
整改情况	对未焊接部位增加扁铁焊接。 整改负责人:  日期: 2017.7.9		
复查意见	整改合格 复查人:  日期: 2017.7.9		