

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 平湖资产管理有限公司 equal 布式发中项目

编号: 004

施工单位	亨太光电科技有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.5.26	检查地点	伊诺车
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查施工基础梁的情况。		
存在问题	发现基础梁与钢筋间距太大。		
整改要求	要求施工方严格按照规范施工。		
检查人	赵明飞	施工项目部 签收人/日期	陈高均
整改情况	已添加箍筋 整改负责人: 陈高均 日期: 2017.5.26		
复查意见	已整改。 复查人: 赵明飞 日期: 2017.5.27		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。