

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江嘉秀箱包制造有限公司分布式发电项目

编号: 064

施工单位	丰泰		监理单位	韦州正衡
检查时间	2017.4.28		检查地点	嘉秀
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架安装			
存在问题	支架连接间隙太大, 支架主销, 扣外未做防锈.			
整改要求	严格按照施工规范施工.			
检查人	段志林	施工项目部 签收人/日期	阮福伟	
整改情况	已整改. 整改负责人: 阮福伟 日期 2017.4.28			
复查意见	已整改. 复查人: 赵明 日期 2017.4.29			

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。