

监理检查记录表

工程名称: 浙江嘉善箱包制造有限公司分厂式发电项目

编号: 002

施工单位	东禾	监理单位	常州卫衡
检查时间	2017.5.10.	检查地点	嘉善
检查类型	☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件吊运吊装。		
存在问题	组件吊运吊装因未做安全防护吊装。		
整改要求	要求施工过程中严格按照吊装安全操作规程。		
检查人	殷文林	施工项目部 签收人/日期	阮富伟
整改情况	已拉警戒带 整改负责人: 阮富伟 日期: 2017.5.10		
复查意见	已整改。 复查人: 赵明 日期: 2017.5.10		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。