

监理检查记录表

工程名称：浙江嘉善箱包制造有限公司5号式发电项目

编号：05

施工单位	永木	监理单位	浙江正衡
检查时间	2017.6.4	检查地点	永木
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	江流箱、逆变器、焊桥架斗壳。		
存在问题	发现 逆变器 逆变器因长电缆与组件支架因长用焊接力并。桥架连接处使用焊接。		
整改要求	严格按照施工规范施工。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	阮富伟
整改情况	已整改 整改负责人：阮富伟 2017.6.5		
复查意见	已整改。 复查人：赵明伙 日期 2017.6.6		

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。