

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江木木丁家居有限公司 1000KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHL-JCL-01

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 3 日		检查地点	木木丁
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工现场时发现木木丁家居有限公司安装导轨夹具的屋面,没有做安全防护措施。			
存在问题	①屋面四周未做安全防护措施。			
整改要求	下发监理工作联系单 (CKJTS-TZD-001)。			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	何林	
整改情况	已全数。 整改负责人: 陈伟 日期: 6.4			
复查意见	合格。 复查人: 段光林 日期: 6.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。