

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江木木丁家居有限公司 1000Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	木木		监理单位	浙江正衡
检查时间	2017.5.22		检查地点	木木子丁
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	江流箱电缆敷设。			
存在问题	接口外插头未紧团到位。			
整改要求	要求施工方严格按照规范施工。			
检查人	孙明成	施工项目部 签收人/日期	陈伟 5.23	
整改情况	已紧团 整改负责人: 陈伟 日期 5.23			
复查意见	合格 复查人: 孙明成 日期 5.24			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。