

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善瑞庆休闲运动用品有限公司 1288Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	恒阳		监理单位	韦阳红
检查时间	2017.4.28		检查地点	瑞庆
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	瑞庆吊光组件。			
存在问题	吊车因未做安全警戒线。			
整改要求	施工吊车因做防护线。			
检查人	张亚	施工项目部 签收人/日期	陈中. 4.28.	
整改情况	已设置警戒线。			
	整改负责人: 陈中. 日期 4.28.			
复查意见	合格。			
	复查人: 张亚. 日期 4.28.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。