

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善瑞庆休闲运动用品有限公司 1288Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	亨木		监理单位	书州正衡
检查时间	2017.5.7		检查地点	陈东
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	安装接地扁铁.			
存在问题	扁铁紧固不到位.			
整改要求	严格按照施工规范施工.			
检查人	沈利华	施工项目部 签收人/日期	陈东 5.8	
整改情况	已整改			
	整改负责人: 陈东 日期 5.8			
复查意见	合格			
	复查人: 沈利华 日期 5.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。