

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善瑞庆休闲运动用品有限公司 1288Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	恒阳.		监理单位	浙江正衡.
检查时间	2017.5.5.		检查地点	瑞庆.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区桥架安装.			
存在问题	桥架连接处不规范.			
整改要求	要求施工方严格按照施工规范施工.			
检查人	陈时飞.	施工项目部 签收人/日期	陈时飞. 5.6.	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 陈时飞. 日期 5.6.			
复查意见	合格.			
	复查人: 孙明. 日期 5.7.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。