

设备材料开箱检查记录表

编号: 022

工程名称	溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目		开箱日期	2018.1.14	
产品来源	江苏省扬州市新坝镇大金科技园		合同号		
产品名称	箱变		合同数量	4台	
型号规格	ZBWS SCB11-1600/10.5		到货数量	4台	
制造厂商	南京大金变压器有限公司		总箱(件)数	4台	
厂商国别			到货时间	2018.1.14	
唛头号			存放地点		
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外观良好, 随机资料齐全满足要求 开箱负责人(签字): 李坤 日期: 2018.1.14					
处理意见:					
无 开箱负责人(签字): 李坤 日期: 2018.1.14					
参加开箱单位及人员签字:					
李坤 张发平					

注1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建