

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-019

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.18	检查地点	P1停车场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. P1停车场施工区域进行钢柱制作。 2. 现场共 3 人进行施工。		
存在问题	在 P1 停车场施工区域，采用气割扩孔， 存在安全隐患。		
整改要求	要求对现场进行配备消防设施。		
检查人	张和	施工项目部 签收人/日期	张和 2018.6.18
整改情况	已整改完毕。		
	整改负责人：张和 日期 2018.6.18		
复查意见	已按要求配备。		
	复查人：张和 日期 2018.6.19		