






监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：002

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、4#、5#、6#箱逆变基础钢筋绑扎。		
存在问题	1、4#、5#、6#箱逆变基础钢筋个别搭接长度不符合规范。		
整改要求	按照规范对 4#、5#、6#箱逆变基础钢筋绑扎		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2017.5.26		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.5.26		