

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.07	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#屋面汇流箱接线； 2、2#厂房电缆铺设； 3、箱逆变电缆铺设准备		
存在问题	1#屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。。		
整改要求	按照图纸设计要求对七号屋面汇流箱接线后防火封堵。		
检查人	王志成	施工项目部 签收人/日期	刘呈辉
整改情况	已全部整改 整改负责人：徐海宁 日期：2017.06.07		
复查意见	复查人：王志成 日期：2016.6.8		