

监理检查记录表

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： JNSH-ZHJL-006

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面汇流箱接线		
存在问题	个别汇流箱下 PE 管保护未固定电缆外露。		
整改要求	按照规范要求对汇流箱下电缆保护。		
检查人	王书成	施工项目部 签收人/日期	刘呈辉
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 王书成 日期: 2017.06.10		
复查意见	合格 复查人: 王书成 日期: 2017.06.11		