

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-007

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.12	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房加固件螺栓拧紧		
存在问题	1#厂房加固件螺栓拧紧，螺栓露丝满足规范要求，发现个别螺栓未带垫片		
整改要求	按照设计要求设置螺栓		
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	刘是辉
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王成 日期: 2017.06.12		
复查意见	合格 复查人: 王成 日期: 2017.6.13		