

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-008

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.18	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面 1*4 电缆接线		
存在问题	1#屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。。		
整改要求	按照设计要求可靠固定维修通道。		
检查人	王成武	施工项目部 签收人/日期	刘呈光
整改情况	已全部整改		
复查意见	整改负责人：徐海宁 日期：2017.06.18 合格 复查人：王成武 日期：2017.6.19		